

その他の一般建築物

<一般庁舎>

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造 階数	建設年度	最小Is値	所管課	耐震化手法	着手予定時期	本年度予定	備考
青少年海洋センター	泉南郡岬町6190番地	宿泊管理棟	A(2)	RC 6F	昭和49年度	-	青少年課	-	-	-	改修済(平成23年度)
		集会室展示棟	A(1)	S 3F	昭和49年度	0.79	青少年課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
		体育館	A(1)	RC+S 1F	昭和49年度	0.75	青少年課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
		スタッフケビン	A(1)	RC 3F	昭和50年度	0.65	青少年課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
		ヨットハウス	A(3)	RC 2F	平成4年度	-	青少年課	-	-	-	新耐震
青少年海洋センターマリンロッジ海風館	泉南郡岬町6190番地	ファミリー棟	A(3)	RC 4F1B	平成6年度	-	青少年課	-	-	-	新耐震
大阪府公館	大阪市中央区大手前2丁目1番46号	大阪府公館	C	RC・組構造 2F	大正12年度	0.24	庁舎管理課	未定	未定	未定	土地利用のあり方を踏まえ検討
分館6号館	大阪市中央区大手前3丁目1番88号	本館	C	RC 3F 1B	昭和34年度	0.29	庁舎管理課	未定	未定	未定	土地利用のあり方を踏まえ検討
大阪府新別館南館	大阪市中央区大手前3丁目1番43号	大阪府新別館南館	A(3)	S+SRC 10F 4B	平成7年度	-	庁舎管理課	-	-	-	新耐震
大阪府新別館北館	大阪市中央区大手前3丁目1番43号	大阪府新別館北館	A(3)	S+SRC 10F 4B	平成9年度	-	庁舎管理課	-	-	-	新耐震
旧職員会館	大阪市中央区大手前2丁目1番59号	職員会館	未診断	RC 4F 1B	昭和33年度	-	庁舎管理課/人事局	未定	未定	未定	土地利用のあり方を踏まえ検討
議会会館	大阪市中央区谷町2丁目2番6号	会館	B	RC 2F	昭和37年度	0.42	議会事務局	未定	未定	未定	土地利用のあり方を踏まえ検討
なにわ北府税事務所	大阪市北区西天満3丁目5番24号	本館	A(2)	SRC 6F1B	昭和46年度	-	税政課	-	-	-	改修済(平成27年度)
泉北府税事務所	堺市堺区中安井町3丁目4番1号	本館	A(2)	RC 5F 1B	昭和43年度	-	税政課	-	-	-	改修済(平成27年度)
中河内府税事務所	東大阪市御厨柴町4丁目1番16号	本館	A(1)	RC 3F1B	昭和49年度	0.69	税政課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
夕陽丘庁舎	大阪市天王寺区伝人町2番7号	本館	A(1)	RC 4F1B	昭和48年度	0.75	税政課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
大阪府立男女共同参画・青少年センター(フーンセンター)	大阪市中央区大手前1丁目3番49号	本館	A(3)	SRC 10F1B	平成6年度	-	男女参画・府民協働課	-	-	-	新耐震
センチュリーオーケストラハウス	豊中市服部緑地1-7	オーケストラハウス	A(3)	RC 2F1B	平成3年度	-	都市魅力創造局 文化・スポーツ課	-	-	-	新耐震
大阪府立江之子島文化芸術創造センター	大阪市西区江之子島2丁目1番34号	大阪府立江之子島文化芸術創造センター	A(2)	RC 4F1B	昭和13年	-	都市魅力創造局 文化・スポーツ課	-	-	-	改修済(平成23年度)
大阪府立国際会議場	大阪市北区中之島5丁目3番51号	大阪府立国際会議場	A(3)	SRC 13F3B	平成11年度	-	都市魅力創造局 企画・観光課	-	-	-	新耐震
(旧)国際児童文学館	吹田市千里万博公園10番6号	国際児童文学館	A(3)	RC 2F1B	昭和58年度	-	府政情報室情報公開課	-	-	-	新耐震
日本万国博覧会記念公園	吹田市千里万博公園1番1号	砂の広場休憩所	A(3)	RC(一部S) 2F1B	平成5年度	-	府民文化総務課	-	-	-	新耐震
		スポーツハウス	A(3)	S 2F	平成3年度	-	府民文化総務課	-	-	-	新耐震
		競技場(メインスタンド)	A(3)	RC 4F	昭和61年度	-	府民文化総務課	-	-	-	新耐震
		競技場(バックスタンド)	A(3)	RC 2F	平成1年度	-	府民文化総務課	-	-	-	新耐震
		(EXPO'70パビリオン)旧鉄鋼館	A(2)	RC 5F	昭和44年度	-	府民文化総務課	-	-	-	改修済(平成21年度)
		万博記念ビル	A(2)	RCPC 4F	昭和44年度	-	府民文化総務課	-	-	-	改修済(平成22年度)
		迎賓館	B	RC 2F	昭和44年度	0.31	府民文化総務課	耐震改修	H29	実施設計	耐震改修を実施する。
		中央休憩所	B	RC 2F	昭和52年度	0.42	府民文化総務課	耐震改修	未定	未定	耐震改修を実施する。
		大阪日本民芸館	B	RC 2F	昭和44年度	0.31	府民文化総務課	耐震改修	H29	実施設計	耐震改修を実施する。
		西管理棟(新管理棟)	A(1)	RC 2F	昭和48年度	2.54	府民文化総務課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
障がい者交流促進センター	堺市南区城山台5丁目1番2号	本館	A(3)	RC 3F	昭和60年度	-	自立支援課	-	-	-	新耐震
大阪府ITステーション	大阪市天王寺区六万休町3丁目21番地	本館	A(2)	RC 6F1B	昭和45年度	-	自立支援課	-	-	-	改修済(平成27年度)
盲人福祉センター	大阪市天王寺区生玉前町5番25号	本館	B	RC 2F	昭和37年度	0.39	自立支援課	集約移転	-	基本計画	森之宮地区への移転集約決定
		障がい者社会参加促進センター	B	RC 3F	昭和33年度	0.54	自立支援課	集約移転	-	基本計画	
		点字図書館	A(3)	RC 3F	昭和57年度	-	自立支援課	-	-	基本計画	新耐震、森之宮地区への移転集約決定
谷町福祉センター	大阪市中央区谷町5丁目4番13号	本館	B	SRC 6F1B	昭和52年度	0.38	自立支援課	集約移転	-	基本計画	森之宮地区への移転集約決定
大阪府立大型児童館ピクパソ	堺市南区茶山台1丁目9番1号	大阪府立大型児童館ピクパソ	A(3)	SRC 8F2B	平成10年度	-	子育て支援課	-	-	-	新耐震
大阪府立修徳学院	柏原市大字高井田809番1号	本館	A(2)	RC 3F	昭和47年度	-	家庭支援課	-	-	-	改修済(平成23年度)
金剛コロニー	富田林市大字甘南備216	総合管理棟	B	RC 3F1B	昭和45年度	0.46	生活基盤推進課	建替	H28	工事	
大阪府立福スポーツセンター	箕面市福6丁目15番26号	体育館	A(3)	RC(一部S) 2F	平成24年度	-	生活基盤推進課	-	-	-	新耐震

<一般庁舎>

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造 階数	建設年度	最小Vs値	所管課	耐震化手法	着手予定時期	本年度予定	備考
大阪府立女性自立支援センター	-	管理棟	A(3)	RC 3F	平成9年度	-	家庭支援課	-	-	-	新耐震
		あゆみ寮（母子棟）	A(3)	RC 3F	平成9年度	-	家庭支援課	-	-	-	新耐震
		あゆみ寮（単身者棟）	A(3)	RC 3F	平成9年度	-	家庭支援課	-	-	-	新耐震
		よしみ寮	A(3)	RC 3F	平成9年度	-	家庭支援課	-	-	-	新耐震
岸和田子ども家庭センター	岸和田市宮前町7番30号	本館	A(1)	RC 2F	昭和38年度	0.73	家庭支援課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
池田子ども家庭センター	池田市溝寿美町9番17号	事務所	A(2)	RC 3F	昭和43年度	-	家庭支援課	-	-	-	改修済（平成22年度）
中央子ども家庭センター	履屋川市八坂町28番5号	本館	A(2)	RC 4F1B	昭和50年度	-	家庭支援課	-	-	-	改修済（平成23年度）
中央子ども家庭センター（ないわプラット）	-	本館	A(3)	RC 3F1B	平成7年度	-	家庭支援課	-	-	-	新耐震
東大阪子ども家庭センター	東大阪市永和1丁目7番4号	本館	A(2)	RC 3F	昭和56年度	-	家庭支援課	-	-	-	改修済（平成23年度）
子どもライフサポートセンター	堺市南区城山台5丁目5番5号	管理棟	A(3)	RC 2F	平成14年度	-	家庭支援課	-	-	-	新耐震
		宿泊棟	A(3)	RC 2F	平成14年度	-	家庭支援課	-	-	-	新耐震
大阪府こころの健康総合センター	大阪市住吉区万代東三丁目1-46	本館	A(3)	RC 4F1B	平成6年度	-	地域保健課	-	-	-	新耐震
大阪府立中河内救命救急センター	東大阪市西岩田3丁目4番13号	大阪府立中河内救命救急センター	A(3)	RC 4F1B	平成9年度	-	医療対策課	-	-	-	新耐震
監察医事務所	大阪市中央区馬場町1番6号	本館	A(1)	RC 2F	昭和36年度	0.70	保健医療企画課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
旧大阪府立健康科学センター	大阪市東成区中道1丁目3番2号	旧大阪府立健康科学センター	A(3)	SRC 13F1B	平成12年度	-	健康づくり課	-	-	-	新耐震
旧府立健康科学センター・府立成人病センター立体駐車場	大阪市東成区中道1丁目3番2号	立体駐車場棟	A(3)	SRC 3F1B	平成16年度	-	健康づくり課	-	-	-	新耐震
大阪がん循環器病予防センター	大阪市城東区森之宮1丁目6番107号	大阪がん循環器病予防センター	A(3)	SRC 7F1B	昭和62年度	-	健康づくり課	-	-	-	新耐震
大阪府立公衆衛生研究所	大阪市東成区中道1丁目3-69	本館	未診断	RC 4F	昭和34年度	-	健康医療総務課	未定	未定	-	あり方検討中
		別館	未診断	RC 6F1B	昭和49年度	-	健康医療総務課	未定	未定	-	あり方検討中
マイドームおおさか	大阪市中央区本町橋2-5	大阪中小企業振興センター	A(3)	RC 8F3B	昭和62年度	-	経営支援課	-	-	-	新耐震
あいりん労働福祉センター	大阪市西成区萩之茶屋1丁目3番44号	あいりん労働福祉センター	C	RC 13F1B	昭和43年度	0.20	労政課	未定	未定	-	あり方検討中
上汐会館	大阪市天王寺区上汐5丁目2番3号	本館	A(1)	RC 2F	昭和43年度	1.03	労政課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
大阪府立労働センター	大阪市中央区北浜東3番14号	本棟	A(2)	SRC 11F3B	昭和53年度	-	労政課	-	-	-	改修済（平成27年度）
芦原高等職業技術専門学校	大阪市浪速区木津川2丁目3番15号	校舎	A(3)	RC 3F1B	平成3年度	-	人材育成課	-	-	-	新耐震
大阪府港湾教育訓練センター	大阪市大正区鶴町2丁目20番21号	本館	A(1)	RC 4F	昭和48年度	0.65	人材育成課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
		実習棟	A(1)	RC 2F	昭和48年度	0.71	人材育成課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
東大阪高等職業技術専門学校	東大阪市菱江6丁目9番10号	実習棟 1	A(3)	RC 3F	平成1年度	-	人材育成課	-	-	-	新耐震
		実習棟 2	A(3)	RC 3F	平成1年度	-	人材育成課	-	-	-	新耐震
		校舎棟	A(3)	RC 4F	平成1年度	-	人材育成課	-	-	-	新耐震
南大阪高等職業技術専門学校	和泉市テクノステージ2丁目3番5号	本館	A(3)	RC 3F	平成17年度	-	人材育成課	-	-	-	新耐震
夕陽丘高等職業技術専門学校	大阪市天王寺区上汐4丁目4番1号	本館	A(3)	RC 7F1B	平成11年度	-	人材育成課	-	-	-	新耐震
北大阪高等職業技術専門学校	枚方市津田山手2丁目11番40号	北棟	A(3)	RC+S 4F	平成25年度	-	人材育成課	-	-	-	新耐震
		南棟	A(3)	S 2F	平成25年度	-	人材育成課	-	-	-	新耐震
環境農林水産総合研究所環境科学センター	大阪市東成区中道1丁目3番62号	本館	A(1)	RC 4F1B	昭和43年度	0.71	環境農林水産総務課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
環境農林水産総合研究所水生生物センター	履屋川市木屋元町10番4号	本館	B	RC 2F	昭和38年度	0.44	環境農林水産総務課	建替	H28	基本設計 実施中	第2次診断法
環境農林水産総合研究所本部・食とみどり技術センター	羽曳野市尺度442番地	本館	C	RC 2F	昭和37年度	0.16	環境農林水産総務課	建替	着手済	工事	平成28年度完了予定
		別館	C	RC 3F	昭和37年度	0.29	環境農林水産総務課	建替	着手済	工事	平成28年度完了予定
大阪府立花の文化園	河内長野市高向2292-1	センター棟・イベントホール	A(3)	RC 2F	平成2年度	-	農政室推進課	-	-	-	新耐震
		大温室	A(3)	RC+S 2F	平成2年度	-	農政室推進課	-	-	-	新耐震
		車庫	A(3)	S 2F	平成2年度	-	農政室推進課	-	-	-	新耐震

<一般庁舎>

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造 階数	建設年度	最小Is値	所管課	耐震化手法	着手予定時期	本年度予定	備考
らくらくセンターハウス	東大阪市上六万寺町1 7 4 8 - 2	らくらくセンターハウス	A(3)	W 2F	平成6年度	-	中部農と緑の総合事務所	-	-	-	新耐震
ちはや星と自然のミュージアム	南河内郡千早赤阪村大字千早1 3 1 3 - 2	ちはや星と自然のミュージアム	A(3)	W 2F	平成11年度	-	南河内農と緑の総合事務所	-	-	-	新耐震
紀泉わいわい村	泉南市信達寄畑2 0 7 番地	管理棟 1	A(3)	W 2F	平成14年度	-	泉州農と緑の総合事務所	-	-	-	新耐震
中央卸売市場	茨木市宮島1丁目1番1号	管理棟	A(2)	RC 7F1B	昭和51年度	-	中央卸売市場	-	-	-	改修済(平成27年度)
		水産棟	A(2)	S 4F	昭和51年度	-	中央卸売市場	-	-	-	改修済(平成27年度)
		青果棟	A(1)	S 3F	昭和51年度	0.68	中央卸売市場	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
		冷蔵庫棟	A(2)	RC 6F1B	昭和51年度	-	中央卸売市場	-	-	-	改修済(平成24年度)
安威川ダム建設事務所	茨木市大住町8番11号	安威川ダム建設事務所	A(3)	RC 5F1B	平成5年度	-	安威川ダム建設事務所	-	-	-	新耐震
大阪府立狭山池博物館	大阪狭山市池尻中2丁目	大阪府立狭山池博物館	A(3)	RC 3F	平成11年度	-	富田林土木事務所	-	-	-	新耐震
りんくうタウン駅ビル	泉佐野市りんくう往来北1番	道路一体建物	A(3)	RC 2 F	平成8年度	-	タウン推進局管理課	-	-	-	新耐震
大阪府立体育会館	大阪市浪速区難波中3丁目4番36号	体育会館	A(3)	SRC 4F2B	昭和61年度	-	保健体育課	-	-	-	新耐震
大阪府立門真スポーツセンター	門真市三ツ島3丁目7-16	本館	A(3)	RC+S 3F1B	平成7年度	-	保健体育課	-	-	-	新耐震
大阪府立臨海スポーツセンター	高石市高師浜丁6番1号	本館	A(2)	SRC+S 2F1B	昭和47年度	-	保健体育課	-	-	-	改修済(平成27年度)
大阪府立灌漑センター	高石市高砂1丁目	A棟	A(3)	RC 3F	平成8年度	-	保健体育課	-	-	-	新耐震
		艇庫	A(2)	RC 3F	昭和44年度	-	保健体育課	-	-	-	改修済(平成26年度)
		管理棟	A(3)	RC 2F1B	昭和58年度	-	地域教育振興課	-	-	-	新耐震
大阪府立少年自然の家	貝塚市木積字秋山長尾3350	宿泊棟	A(3)	RC 2 F	昭和58年度	-	地域教育振興課	-	-	-	新耐震
		いろいろの館	A(3)	RC 2 F	平成6年度	-	地域教育振興課	-	-	-	新耐震
大阪府立中央図書館	東大阪市荒本北1丁目2番1号	大阪府立中央図書館本館	A(3)	SRC 4F2B	平成7年度	-	地域教育振興課	-	-	-	新耐震
大阪府立中之島図書館	大阪市北区中之島1丁目2番10号	本館	A(2)	組構造 3F	明治37年度	-	地域教育振興課	-	-	-	改修済(平成26年度)
		南、北館	A(2)	組構造 3F	大正11年度	-	地域教育振興課	-	-	-	改修済(平成26年度)
大阪府教育委員会文化財調査事務所	堺市南区竹城台3丁目21番4号	庁舎	A(3)	S 3 F	平成8年度	-	文化財保護課	-	-	-	新耐震
大阪府立近つ飛鳥博物館	南河内郡河南町大字東山299番地	大阪府立近つ飛鳥博物館	A(3)	RC 2F1B	平成5年度	-	文化財保護課	-	-	-	新耐震
大阪府立弥生文化博物館	和泉市池上町4丁目8番27号	大阪府立弥生文化博物館	A(3)	RC 2F1B	平成2年度	-	文化財保護課	-	-	-	新耐震

<土木施設>

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造 階数	建設年度	最小Is値	所管課	耐震化手法	着手予定時期	本年度予定	備考
住吉公園	大阪市住之江区浜口東1-1-13	体育館	A(2)	RC+S 3F	昭和48年度	-	鳳土木事務所	-	-	-	改修済(平成11年度)
住之江公園	大阪市住之江区南加賀屋1-1-117	集会所及び事務所	A(2)	RC 2F	昭和42年度	-	鳳土木事務所	-	-	-	改修済(平成18年度)
		野球場スタンド	A(3)	RC 2F	平成7年度	-	鳳土木事務所	-	-	-	新耐震
大泉緑地	堺市北区金岡町128	公園事務所	A(2)	RC 2F	昭和48年度	-	鳳土木事務所	-	-	-	改修済(平成21年度)
浜寺公園	堺市西区浜寺公園町	公園事務所	A(2)	RC 2F	昭和54年度	-	鳳土木事務所	-	-	-	改修済(平成21年度)
		クラブハウス	A(2)	RC+S 3F	昭和38年度	-	鳳土木事務所	-	-	-	改修済(平成14年度)
		団体脱衣場	A(1)	S 2F	昭和38年度	0.78	鳳土木事務所	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
		新脱衣場	A(2)	S 2F	昭和42年度	-	鳳土木事務所	-	-	-	改修済(平成21年度)
服部緑地	豊中市服部緑地1-1	管理事務所	A(3)	RC 2F	昭和57年度	-	池田土木事務所	-	-	-	新耐震
		管理棟(ウォータランド)	A(3)	RC 2F	平成8年度	-	池田土木事務所	-	-	-	新耐震
		都市緑化植物園	A(3)	RC+S 2F	昭和58年度	-	池田土木事務所	-	-	-	新耐震
		野外音楽堂	A(3)	RC 2F	平成3年度	-	池田土木事務所	-	-	-	新耐震
		陸上競技場メインスタンド	A(3)	RC 3F	昭和57年度	-	池田土木事務所	-	-	-	新耐震
		レストハウス	A(1)	RC 2F	昭和40年度	0.93	池田土木事務所	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有

<土木施設>

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造 階数	建設年度	最小Is値	所管課	耐震化手法	着手予定時期	本年度予定	備考
久宝寺緑地	八尾市西久宝寺323	管理事務所	A(2)	RC 2F	昭和46年度	-	八尾土木事務所	-	-	-	改修済(平成15年度)
		プール管理棟	A(2)	RC 2F1B	昭和46年度	-	八尾土木事務所	-	-	-	改修済(平成15年度)
		スポーツハウス	A(3)	RC 2F	平成4年度	-	八尾土木事務所	-	-	-	新耐震
		野球場スタンド	A(2)	RC 1F	昭和46年度	-	八尾土木事務所	-	-	-	改修済(平成21年度)
		陸上競技場スタンド	A(2)	RC 2F	昭和47年度	-	八尾土木事務所	-	-	-	改修済(平成21年度)
せんなん里海公園	泉南郡岬町淡輪地先	ビーチバレー競技場	A(3)	RC 3F	平成8年度	-	岸和田土木事務所	-	-	-	新耐震
りんくう公園	泉佐野市りんくう往来北1	公園管理事務所	A(3)	RC 2F	平成10年度	-	岸和田土木事務所	-	-	-	新耐震
二色の浜公園	貝塚市澤859-1	総合休憩所	A(3)	S 3F	平成10年度	-	岸和田土木事務所	-	-	-	新耐震
		公園管理事務所	A(2)	RC 2F	昭和45年度	-	岸和田土木事務所	-	-	-	改修済(平成25年度)
覆屋川公園	覆屋川市覆屋川公園1707	レストハウス	A(3)	RC 2F	平成4年度	-	岸和田土木事務所	-	-	-	新耐震
		テニスコート管理棟	A(3)	RC 1F	昭和63年度	-	枚方土木事務所	-	-	-	新耐震
深北緑地	大東市深野北4-284	公園管理事務所	A(3)	RC 2F	平成3年度	-	枚方土木事務所	-	-	-	新耐震
		公園管理事務所	A(3)	RC 2F	昭和60年度	-	枚方土木事務所	-	-	-	新耐震
太閤排水機場	覆屋川市太閤町18-1	管理棟新館	A(3)	S 4F	平成5年度	-	枚方土木事務所	-	-	-	新耐震
		本館	A(2)	RC 4F1B	昭和55年度	-	枚方土木事務所	-	-	-	改修済(平成23年度)
箕面公園	箕面市箕面公園1-18	事務所・昆虫館	A(1)	RC 2F	昭和55年度	0.86	池田土木事務所	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
錦織公園	富田林市錦織1560	錦織公園南広場休憩所(パークセンター)	A(3)	RC 2F	昭和61年度	-	富田林土木事務所	-	-	-	新耐震
		管理事務所	A(3)	RC 1F	平成11年度	-	富田林土木事務所	-	-	-	新耐震
鴻池水みらいセンター	東大阪市北湖池町1-18	2期汚泥濃縮棟	A(3)	RC 4F1B	平成10年度	-	東部流域下水道事務所	-	-	-	新耐震
渚水みらいセンター	枚方市渚内野4丁目10番1号	第2溶融棟	A(3)	RC 3F1B	平成10年度	-	東部流域下水道事務所	-	-	-	新耐震
川俣水みらいセンター	東大阪市川俣2丁目1番1号	エアレーション上屋	A(3)	RC 3F	平成2年度	-	東部流域下水道事務所	-	-	-	新耐震
		熟処理棟	A(2)	RC 5F1B	昭和54年度	-	東部流域下水道事務所	-	-	-	改修済(平成21年度)
		沈砂池管理棟	A(3)	RC 3F1B	平成3年度	-	東部流域下水道事務所	-	-	-	新耐震
狭山水みらいセンター	大阪狭山市東池尻6丁目1647	汚泥処理棟	A(3)	RC 3F3B	平成13年度	-	南部流域下水道事務所	-	-	-	新耐震
今池水みらいセンター	松原市天美西7丁目265番地-1	焼却機械棟	A(3)	RC 3F2B	平成10年度	-	南部流域下水道事務所	-	-	-	新耐震
		送風機棟	A(3)	RC 3F1B	平成3年度	-	南部流域下水道事務所	-	-	-	新耐震
		弁操作棟	A(3)	RC 7F1B	平成3年度	-	南部流域下水道事務所	-	-	-	新耐震
大井水みらいセンター	藤井寺市西大井1丁目407番1号	脱水機棟	A(3)	RC 3F	平成7年度	-	南部流域下水道事務所	-	-	-	新耐震
		調整池	A(3)	RC 3F1B	昭和57年度	-	南部流域下水道事務所	-	-	-	新耐震
		沈砂地ポンプ棟	A(3)	RC 3F	平成5年度	-	南部流域下水道事務所	-	-	-	新耐震
大阪南下水汚泥広域処理場	忠岡町新浜3丁目1-4	クーキ貯留棟	A(3)	RC(一部SRC) 4F1B	昭和63年度	-	南部流域下水道事務所	-	-	-	新耐震
		汚泥処理棟	A(3)	RC(一部SRC) 3F1B	昭和59年度	-	南部流域下水道事務所	-	-	-	新耐震
		機械電気棟	A(3)	RC 4F1B	平成14年度	-	南部流域下水道事務所	-	-	-	新耐震
高槻水みらいセンター	高槻市番田2丁目1番1号	焼却施設	A(3)	RC 5F1B	平成7年度	-	北部流域下水道事務所	-	-	-	新耐震
中央水みらいセンター	茨木市富島3丁目1番1号	80t焼却施設	A(3)	RC 5F1B	平成7年度	-	北部流域下水道事務所	-	-	-	新耐震
		塩素混和池棟	A(3)	RC 4F	平成11年度	-	北部流域下水道事務所	-	-	-	新耐震
堺3区港湾施設	堺市堺区築港南町2番地	府営堺第5号上屋	未診断	RC 3F	昭和38年度	-	港湾局	用途廃止	未定	-	売却予定
		府営堺第6号上屋	未診断	RC 3F	昭和38年度	-	港湾局	用途廃止	未定	-	売却予定
		府営堺第7号上屋	未診断	RC 3F	昭和39年度	-	港湾局	用途廃止	未定	-	売却予定
		府営堺第10号上屋管理事務所	B	RC 3F	昭和49年度	0.31	港湾局	用途廃止	未定	-	売却予定
		府営堺第14号上屋	A(3)	RC 3F	平成5年度	-	港湾局	-	-	-	新耐震
石川河川公園	羽曳野市駒ヶ谷140	管理事務所	A(3)	S 2F	平成17年度	-	富田林土木事務所	-	-	-	新耐震

<警察施設>

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造 階数	建設年度	最小VIs値	所管課	耐震化手法	着手予定時期	本年度予定	備考
大阪府警察泉佐野①単身寮	泉佐野市	宿舎棟	A(3)	RC 8F	平成6年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震
大阪府警察旭待機宿舎	大阪市旭区	宿舎A	A(1)	PC 5F	昭和49年度	0.69	警察本部 施設課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
		宿舎B	A(1)	PC 5F	昭和49年度	0.65	警察本部 施設課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
		宿舎C	A(1)	PC 5F	昭和49年度	0.65	警察本部 施設課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
大阪府警察城東②待機宿舎	大阪市城東区	宿舎2	A(3)	RC 3F	昭和61年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震
		宿舎3	B	RC 4F	昭和35年度	0.36	警察本部 施設課	建替	平成29年度	実施設計	平成31年度完了予定
大阪府警察城東②単身寮	大阪市城東区	寮	B	RC 4F	昭和36年度	0.30	警察本部 施設課	用途廃止	平成30年度	-	平成31年度撤去工事予定
大阪府警察堺北①待機宿舎	堺市北区	宿舎1 5棟A	A(3)	SRC 14F	平成10年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震
		宿舎1 6棟B	A(3)	SRC 14F	平成10年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震
		宿舎1 7棟C	A(3)	SRC 14F	平成11年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震
		宿舎1 8棟D	A(3)	SRC 13F	平成11年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震
大阪府警察東淀川①単身寮	大阪市東淀川区	宿舎	A(3)	SRC 9F	平成12年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震
大阪府警察堺①待機宿舎	堺市堺区	宿舎	A(3)	RC 5F	昭和63年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震
大阪府警察堺北②待機宿舎	堺市北区	2号棟	A(1)	RC 5F	昭和54年度	0.67	警察本部 施設課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
		3号棟	A(1)	RC 5F	昭和54年度	0.67	警察本部 施設課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
		4号棟	A(1)	RC 5F	昭和54年度	0.65	警察本部 施設課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
大阪府警察城東①待機宿舎	大阪市城東区	宿舎	A(3)	RC 8F	平成6年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震
大阪府警察淀川①待機宿舎	大阪市淀川区	宿舎A-1	A(1)	PC 5F	昭和51年度	0.65	警察本部 施設課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
		宿舎A-2	A(1)	PC 5F	昭和51年度	0.64	警察本部 施設課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
		宿舎B-1	A(1)	PC 5F	昭和51年度	0.65	警察本部 施設課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
		宿舎B-2	A(1)	PC 5F	昭和51年度	0.65	警察本部 施設課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
大阪府警察泉大津待機宿舎	泉大津市	宿舎1号	A(1)	RC 5F	昭和47年度	0.65	警察本部 施設課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
		宿舎2号	A(1)	RC 5F	昭和47年度	0.65	警察本部 施設課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
		宿舎3号	A(1)	RC 5F	昭和47年度	0.65	警察本部 施設課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
		宿舎4号	A(1)	RC 5F	昭和47年度	0.65	警察本部 施設課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
大阪府警察大正単身寮	大阪市大正区	宿舎	A(2)	RC 5F	昭和43年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	改修済(平成24年度)
大阪府警察北①単身寮	大阪市北区	宿舎	B	RC 4F	昭和36年度	0.37	警察本部 施設課	建替	平成29年度	実施設計	平成31年度完了予定
大阪府警察池田待機宿舎	池田市	宿舎	A(2)	RC 5F	昭和55年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	改修済(平成23年度)
大阪府警察吹田④待機宿舎	吹田市	宿舎A	A(1)	PC 5F	昭和49年度	0.65	警察本部 施設課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
		宿舎B	A(1)	PC 5F	昭和49年度	0.65	警察本部 施設課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有
大阪府警察中央①単身寮	大阪市中央区	宿舎	A(2)	RC 5F1B	昭和41年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	改修済(平成23年度)
大阪府警察住之江①待機宿舎	大阪市住之江区	宿舎A棟	A(3)	SRC 12F	昭和57年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震
		宿舎B棟	A(3)	SRC 12F	昭和57年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震
大阪府警察城東③待機宿舎	大阪市城東区	宿舎	A(1)	RC 4F	昭和45年度	0.63	警察本部 施設課	-	-	-	耐震診断の結果耐震性有

<警察施設>

施設名	所在地	棟名	耐震性能	構造 階数	建設年度	最小VIs値	所管課	耐震化手法	着手予定時期	本年度予定	備考
大阪府警察豊中単身寮	豊中市	宿舍	B	RC 4F	昭和39年度	0.39	警察本部 施設課	用途廃止	平成30年度	-	平成31年度撤去工事予定
大阪府警察寝屋川待機宿舍	寝屋川市	A棟	A(3)	RC 14F	平成19年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震
		C棟	A(3)	RC 15F	平成22年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震
		D棟	A(3)	RC 14F	平成22年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震
大阪府警察寝屋川単身寮	寝屋川市	B棟	A(3)	RC 12F	平成19年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震
大阪府警察堺北①単身寮	堺市北区	宿舍	A(3)	RC 9F	平成21年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震
泉州警備派出所	泉大津市な さ町4-10	泉州警備派出所	A(3)	S 3F	平成8年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震
大阪府警察吹田①待機宿舍	吹田市	宿舍	A(3)	RC 8F	平成27年度	-	警察本部 施設課	-	-	-	新耐震